

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU LIYY 3 X 2.5, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa-5 din cupru neizolat ELECTROLYTIC fire subtiri
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. Cod culoare DIN 47100
4. E?uare în straturi de bitum OPTIMUM
5. Placarea cu band? de PES
6. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

cei care nu

FLEXIBIL

- Diametrul exterior MICI
- Raza de îndoie MICI
- Ignifug CARACTERISTICA

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,22 mm² = 79 Ω / km
0,34 mm² = 56 Ω / km
0,50 mm² = 39 Ω / km
0,75 mm² = 26 Ω / km
1,0 mm² = 19,5 Ω / km
1,5 mm² = 13,3 Ω / km
2,5 mm² = 7,98 Ω / km
2. Rezisten?ei de izola?ie 0,22 ?i 0,34 mm² = 200 MΩ.km
> 0,50 mm² = 20 mW. Km
3. Capacitate mutuala 0,22 mm² = 110 PF / m
0,34 mm² = 100 PF / m
0,50 mm² = 120 PF / m
0,75 mm² = 120 pf / m
1,0 mm² = 120 pf / m
1,5 mm² = 120 pf / m
2,5 mm² = 120 PF / m
4. Curentul de sarcin? 0,22 mm² = 2,5 A
0,34 mm² = 4,5 A
0,50 mm² = 6,0 A
0,75 mm² = 13 A
1,0 mm² = 16 A
1,5 mm² = 20 A
2,5 mm² = 25 A
5. Tensiune de 0,22 ?i 0,34 mm² = 250 V
> 0,50 mm² = 300/500 V.
6. Tensiunea de testare 0,22 ?i 0,34 mm² = 1500 V
> 0,50 mm² = 2000 V
7. Raza de încovoiere 7,5 x Cablu Ø
8. Interval de temperatur? -30 ° C ~ +80 ° C
9. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 EN 60332-1-2

cerere

1.INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING
ELECTRONICS 2.Industrial

3.COMPUTERS ?I MA?INI DE BIROU

SISTEME 4.INTERCOMMUNICATION în cl?diri

5.VOICE COMUNICARE PENTRU INTERIORUL CL?DIRILOR

SISTEME 6.SECURITY

- 7.NOTE: - Cu construc?ia lor flexibil ele pot fi folosite cu u?urin?? în spa?ii înguste
- Aceste cabluri nu sunt potrivite pentru instala?ii în aer liber

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-liyy-3-x-2-5-erse>