


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU LIYCY 2 X 2.5, ERSE



Construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa-5 din cupru neizolat ELEKTROLYTIC fire subtiri
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. Cod culoare DIN 47100
5. Placarea cu band? de PES
6. SCREEN conserve de sarm? de cupru împletitur?
7. MANTAUA RO 502-90-2-22 PVC combinate
8. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

cei care nu

- GOOD EMC * CARACTERISTICI

- FLEXIBIL

- Diametrul exterior MICI

- Raza de îndoire MICI

- Ignifug CARACTERISTICA

- LIYCY-OZ: F?R? verde / galben CORE PAMANT

- LIYCY-JZ: CU VERDE / GALBEN CORE PAMANT

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,22 mm² = 79 Ω / km
0,34 mm² = 56 Ω / km
0,50 mm² = 39 Ω / km
0,75 mm² = 26 Ω / km
1,0 mm² = 19,5 Ω / km
1,5 mm² = 13,3 Ω / km
2,5 mm² = 7,98 Ω / km
2. Rezisten?ei de izola?ie 0,22 ?i 0,34 mm² = 200 mW. Km
> 0,50 mm² = 20 mW. Km
3. Capacitate mutuala
0,22 mm² = 110 PF / m
0,34 mm² = 110 PF / m
0,50 mm² = 120 PF / m
0,75 mm² = 120 pf / m
1,0 mm² = 130 pf / m
1,5 mm² = 140 pf / m
2,5 mm² = 150 PF / m
4. Impedanta (aprox.) 78 Ω
5. INDUCTAN?A (aprox.) 0,67 mH / km
6. Curentul de sarcin? 0,22 mm² = 2,5 A
0,34 mm² = 4,5 A
0,50 mm² = 6,0 A
0,75 mm² = 13 A
1,0 mm² = 16 A
1,5 mm² = 20 A
2,5 mm² = 25 A
7. Tensiune de 0.22 am 0,34 mm² = 250 V
> 0,50 mm² = 300/500 V.
8. Tensiunea de testare 0,22 ?i 0,34 mm² = 1500 V
> 0,50 mm² = 2,000 V.
9. Îndoire 10X cablu Ø
10. Interval de temperatur? -30 ° C ~ +80 ° C
11. FLACARA TEST IEC 603332-1-2; VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
12. EMC * EMC * = COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETIC?

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-liycy-2-x-2-5-erse>