


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU J-H(ST)H...LG 10 X 2 X 1.5, ERSE</u> Construc?ie 1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid 2. IZOLARE EN 50290-2-26 Compusul HFFR 3. Cod culoare VDE 0815 5. Ecran din band? PES + conserve DRAIN fire + TAPE AL-PES 6. MANTAUA EN 50290-2-27 Compusul HFFR 7. MANTAUA Culoare RAL3000 ro?u sau RAL7001 GREY cei care nu - Raza de îndoire MICI - Ignifug CARACTERISTICA - Fumigen - F?R? gaze otr?vite ?i corozive Caracteristici tehnice 1. CONDUCTOR REZISTENTA 0,6 mm = 130 Ω / km 0,8 mm = 73,2 Ω / km 1,0 mm = 43,8 Ω / km 1,5 mm² = 23,0 Ω / km 2,5 mm² = 13,8 Ω / km 2. Rezisten?a de izola?ie 100 mW. Km 3. MUTUAL CAPACITATE 100 nF / km 4. Tensiune de 300V 5. Tensiunea de incercare (50 Hz) CORE CORE / CORE: 0.6 mm ve 0,8 mm 800 V > 1,0 mm 1000 V 6. Îndoire 10X cablu Ø 7. TEMPERATURA -5 ° C +50 ° C (flexare) -30 ° C +70 ° C (FIX) 8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 9. FUM DENSITATE IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 10. Test pe corozivitatea OCOMBUSTION GAZE IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 11. HALOGEN test gratuit IEC 60754-1/VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 cerere Zonele închise unde oamenii sunt dens G?SIT 1. INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING - ELECTRONICS 2. Industrial 3. COMPUTERS ?I MA?INI DE BIROU - SISTEME 4. INTERCOMMUNICATION în cl?diri - SIGURAN?? 5. IN ?i alarm? de incendiu 6. PLACES UNDE REQUARE A PUNE LA DISPOZI?IA vie?i omene?ti ?i EQUIPMENS VALOAREA 7. NOTE: Acest tip de cabluri nu este potrivit a fi utilizat ca Cablurile de alimentare sau în instala?ii subterane. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-h-st-h-lg-10-x-2-x-1-5-erse
--	---